

# 密閉にならない効果的な換気方法

～新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために～



## 家庭では


### 窓をあける

- ・1時間に5～10分程度窓を開けてこまめに換気する。
- ・空気の通り道をつくる。
- ・1カ所の窓だけではなく対角線に2カ所開ける。
- ・窓が1カ所しかない場合は扇風機を窓に向けて、外に空気を流す。
- ・台所の換気扇を常時つける。



### 24時間換気システムをきちんと使う

- ・スイッチが入っているか確認する。
- ・フィルターや熱交換器の目詰まりを確認し、清掃する。



※建築基準法により2003年7月以降に建てられた建築物には24時間換気システムが設置されています。

**注意!**

一般的なエアコンでは換気は行われていません。

## 商業施設の管理者のみなさまへ



### 機械換気の場合

- ・ビル管理法における特定建築物に該当する場合は、換気量が一人あたり毎時30m<sup>3</sup>を満たすことを確認する。
- ・特定建築物に該当しない場合においても、1部屋あたりの在室人数を減らし換気量を確保する。

### 自然換気の場合

- ・30分に1回以上、数分間、窓を全開にする。
- ・空気の流れを作るために複数の窓がある場合は対角、対面の窓を開放する。
- ・窓が一つしかない場合はドアを開放する。

※特定建築物：興行場、百貨店、集会場、遊技場、店舗等で延べ床面積が3,000m<sup>2</sup>以上の建築物であって多数の者が使用・利用する建築物

※参考：大分県食品・生活衛生課のページ

<http://www.pref.oita.jp/soshiki/13900/building-covid-19.html>