

# 回 覧

(公印省略)

危管第 1090 号  
令和6年11月1日

各 位

杵築市長 永 松 悟  
(危機管理課扱い)

## 山浦地区モーターサイレンについて

平素から、市防災行政にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。

さて、標題の件について、山浦地区のモーターサイレンが吹鳴できないため調査をした結果、経年劣化によるサイレン本体の故障であることが判明しました。

サイレンを修理した場合、高額な費用が発生することまた、現在地に新たに設置した場合でも、周囲の樹木がサイレンより高く成長しているため落ち葉がたまること並びに、サイレン音が遮られることさらには、落雷や凍結の影響を受けやすい場所であるため設置場所としては効果的ではないことも判明いたしました。

この調査結果を受け、市で検討した結果、サイレンの修理は見合わせ、今後はサイレンに代わる新たな情報伝達設備を検討することといたしました。

また、時報につきましては、10月15日の区長、班長説明会において変更の要望があり、現在流れている13時と18時のミュージックサイレンを、11月1日から12時と17時へ変更いたします。

また、消防団の出動要請については、消防団員個人の携帯電話にメール配信で対応いたしますので支障はございません。

ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解をお願いいたします。

危機管理課  
消防交通防犯係 河野  
TEL 0978-62-1802 (直通)